

飛沫防止用シートを設置する際の注意点について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策としてレジカウンターや受付窓口に飛沫防止用のシートを設置する際は、以下の点に注意してください。

①火気の近くに設置しない

・コンロ・ストーブなどの火気設備・器具、白熱電球等の熱源となるものの近くに設置しないでください。

②消防用設備等の作動の障害となる位置に設置しない

・スプリンクラーヘッド(散水部)や自動火災報知設備の感知器の近くに設置すると、散水障害や感知器が有効に作動しない場合があるため、注意してください。

③避難の支障となる位置に設置しない

・避難経路をふさいだり、避難口や誘導灯が見えづらくなったりしないようにしてください。

④難燃性又は不燃性のものの使用を検討する

・飛沫防止用シートに着火して火災が発生した事例があるため、燃えにくい性状のシートの使用を検討してください。

ご不明な点やご相談は、小樽市消防本部予防課保安指導係まで問合せください。



問合せ先

小樽市消防本部予防課保安指導係

TEL (0134)22-9181

FAX (0134)22-9182