様式第４号（第７条関係）

違 反 対 象 物 一 覧 表

違反対象物名	所在地	違反内容	違反場所	公表開始日
奥野商店	小樽市堺町３番２２号	屋内消火栓設備未設置	１階物品 販売店舗部分	令和７年６月１６日
奥野商店	小樽市堺町３番２２号	自動火災報知設備未設置	建物全体	令和７年６月１６日