

豊倉浄水場系給水栓水（令和6年度）

（水質基準項目検査結果）

|     | 水質基準項目                             | 基準値             | 4月       | 5月      | 6月      | 7月        | 8月        | 9月      | 10月      | 11月     | 12月     | 1月       | 2月      | 3月      |
|-----|------------------------------------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 基1  | 一般細菌                               | 100 個/mL 以下     | 0        | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| 基2  | 大腸菌                                | 検出されないこと        | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出       | 不検出       | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/L 以下   | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003  | <0.0003 | <0.0003 |
| 基4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/L 以下  | <0.00005 |         |         | <0.00005  |           |         | <0.00005 |         |         | <0.00005 |         |         |
| 基5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/L 以下    | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |
| 基6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/L 以下    | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/L 以下    | <0.001   | <0.001  | <0.001  | 0.001     | <0.001    | 0.001   | 0.001    | <0.001  | <0.001  | <0.001   | 0.001   | <0.001  |
| 基8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/L 以下    | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002    | <0.002    | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  | <0.002   | <0.002  | <0.002  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/L 以下    | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004    | <0.004    | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  | <0.004   | <0.004  | <0.004  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/L 以下    | <0.001   |         |         | <0.001    |           |         | <0.001   |         |         | <0.001   |         |         |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/L 以下      | 0.19     | 0.19    | 0.16    | 0.12      | 0.16      | 0.16    | 0.15     | 0.18    | 0.20    | 0.19     | 0.19    | 0.18    |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/L 以下     | <0.05    | <0.05   | <0.05   | <0.05     | <0.05     | <0.05   | <0.05    | <0.05   | <0.05   | <0.05    | <0.05   | <0.05   |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/L 以下     | 0.05     | 0.01    | 0.04    | 0.09      | 0.08      | 0.07    | 0.08     | 0.06    | 0.04    | 0.06     | 0.08    | 0.09    |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/L 以下   | <0.0002  |         |         | <0.0002   |           |         | <0.0002  |         |         | <0.0002  |         |         |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/L 以下    | <0.005   |         |         | <0.005    |           |         | <0.005   |         |         | <0.005   |         |         |
| 基16 | シス-1,2-シクロオクチレン及びトランス-1,2-シクロオクチレン | 0.04 mg/L 以下    | <0.001   |         |         | <0.001    |           |         | <0.001   |         |         | <0.001   |         |         |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/L 以下    | <0.001   |         |         | <0.001    |           |         | <0.001   |         |         | <0.001   |         |         |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/L 以下    | <0.0001  |         |         | <0.0001   |           |         | <0.0001  |         |         | <0.0001  |         |         |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/L 以下    | <0.0001  |         |         | <0.0001   |           |         | <0.0001  |         |         | <0.0001  |         |         |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/L 以下    | <0.0001  |         |         | <0.0001   |           |         | <0.0001  |         |         | <0.0001  |         |         |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/L 以下     | <0.06    |         |         | <0.06     |           |         | <0.06    |         |         | <0.06    |         |         |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/L 以下    | <0.002   |         |         | <0.002    |           |         | <0.002   |         |         | <0.002   |         |         |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/L 以下    | 0.001    |         |         | 0.005     |           |         | 0.008    |         |         | 0.001    |         |         |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/L 以下    | <0.003   |         |         | <0.003    |           |         | <0.003   |         |         | <0.003   |         |         |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/L 以下     | 0.003    |         |         | 0.003     |           |         | 0.003    |         |         | 0.002    |         |         |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/L 以下    | <0.001   |         |         | <0.001    |           |         | <0.001   |         |         | <0.001   |         |         |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/L 以下     | 0.007    |         |         | 0.013     |           |         | 0.018    |         |         | 0.005    |         |         |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/L 以下    | <0.003   |         |         | <0.003    |           |         | 0.005    |         |         | <0.003   |         |         |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/L 以下    | 0.003    |         |         | 0.005     |           |         | 0.007    |         |         | 0.002    |         |         |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/L 以下    | <0.001   |         |         | <0.001    |           |         | <0.001   |         |         | <0.001   |         |         |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/L 以下    | <0.008   |         |         | <0.008    |           |         | <0.008   |         |         | <0.008   |         |         |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/L 以下     | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01     | <0.01     | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/L 以下     | <0.01    | 0.03    | 0.01    | 0.02      | 0.01      | 0.01    | 0.01     | 0.01    | <0.01   | <0.01    | 0.01    | <0.01   |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/L 以下     | 0.011    | 0.014   | 0.010   | 0.010     | 0.011     | 0.011   | 0.009    | 0.034   | 0.009   | 0.010    | 0.010   | 0.015   |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/L 以下     | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01     | <0.01     | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   | <0.01    | <0.01   | <0.01   |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/L 以下     | 7.3      | 5.2     | 5.7     | 7.2       | 7.2       | 7.4     | 7.5      | 7.0     | 6.6     | 7.1      | 7.4     | 7.5     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/L 以下    | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001    | <0.001    | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  | <0.001   | <0.001  | <0.001  |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/L 以下     | 12.1     | 9.7     | 8.6     | 9.9       | 11.0      | 12.7    | 11.8     | 10.6    | 10.2    | 10.4     | 11.1    | 11.2    |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                  | 300 mg/L 以下     | 25       | 20      | 22      | 26        | 26        | 27      | 27       | 25      | 24      | 26       | 27      | 26      |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/L 以下     | 65       |         |         | 61        |           |         | 70       |         |         | 57       |         |         |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/L 以下     | <0.02    |         |         | <0.02     |           |         | <0.02    |         |         | <0.02    |         |         |
| 基42 | ジエオスミン                             | 0.00001 mg/L 以下 |          |         |         | 0.000003  | 0.000002  |         |          |         |         |          |         |         |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/L 以下 |          |         |         | <0.000001 | <0.000001 |         |          |         |         |          |         |         |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/L 以下    | <0.004   |         |         | <0.004    |           |         | <0.004   |         |         | <0.004   |         |         |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 mg/L 以下   | <0.0005  |         |         | <0.0005   |           |         | <0.0005  |         |         | <0.0005  |         |         |
| 基46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                  | 3 mg/L 以下       | 0.38     | 0.36    | 0.30    | 0.50      | 0.74      | 0.70    | 0.73     | 0.59    | 0.46    | 0.37     | 0.37    | 0.38    |
| 基47 | pH 値                               | 5.8以上8.6以下      | 7.01     | 7.60    | 7.40    | 7.12      | 7.11      | 7.16    | 7.08     | 7.15    | 7.12    | 7.07     | 7.16    | 7.25    |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと         | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと         | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    |
| 基50 | 色度                                 | 5 度 以下          | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5      | <0.5      | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5    | <0.5    |
| 基51 | 濁度                                 | 2 度 以下          | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1      | <0.1      | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    | <0.1     | <0.1    | <0.1    |

※ <は、測定値がその濃度未満であることを表しています。