

天神浄水場系給水栓水（祝津地区）（令和6年度）

（水質管理目標設定項目及び維持管理項目検査結果）

水質管理目標設定項目及び維持管理項目	目標値(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	<0.0004			<0.0004								
トルエン	0.4 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下												
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下												
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下												
農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下												
残留塩素	1 mg/L 以下	0.50	0.43	0.47	0.45	0.59							
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下	25	21	20	18	21							
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
遊離炭酸	20 mg/L 以下												
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L 以下												
臭気強度（TON）	3 以下												
蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	66			51								
濁度	1 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
pH値	7.5程度	6.76	7.56	7.48	7.07	7.20							
腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-2.90			-2.45								
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	0			0								
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02							
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下		<0.000005			<0.000005							
アンモニア態窒素	mg/L												
塩素要求量	mg/L												
アルカリ度	mg/L	13.8	13.6	16.8	17.5	20.3							
総窒素	mg/L												
総リン	mg/L												
電気伝導率	μS/cm	109	66	86	59	65							
生物化学的酸素要求量	mg/L												
UV-260	abs												
UV-260 (0.45 μmろ過)	abs												
硫酸イオン	mg/L	5.2	5.6	4.9	4.8	5.1							
カルシウム	mg/L	8.1	7.0	6.3	5.2	6.6							
マグネシウム	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.3	1.2							
大腸菌群	MPN	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
嫌気性芽胞菌	個/100mL												
溶性ケイ酸	mg/L												

※ <は、測定値がその濃度未満であることを表しています。