



回 答

・特記仕様書 P4 第4章 配管工事

① 配管仕様総括表及び2. 弁類の各フランジ仕様詳細について御教授願います。

回答 : 機械設備工事一般仕様書 第2章 製作・施工 第2節 配管工事に記載されてお  
りますが、配管用フランジについて空气管以外は10K又は水道規格とし、铸铁管  
は7.5K以上となっております。