

平成20年度実施 学校耐震診断結果一覽表

耐震指数 (文科省基準値)  
I<sub>s</sub> = 0.7

学校名	建物区分	棟番号	階数	床面積(m <sup>2</sup> )	建築年	優先度 調査 結果	耐震診断結果	
長橋小学校	教室・管理棟	⑪	1	4	1,888	昭和53年	②-2	0.49
		⑪	2	4	3,040	昭和54年		
		⑯		1	36	昭和54年		
桜小学校	教室棟	⑤	1	3	407	昭和41年	②-2	0.47
		⑤	2	3	264	昭和42年		
		⑬		3	612	昭和49年		
朝里小学校	教室棟	②	1	3	660	昭和41年	②-2	0.56
		②	2	3	264	昭和42年		
		②	3	3	660	昭和51年		
		②	5	3	528	昭和55年		
朝里中学校	教室棟	⑥	1	3	706	昭和43年	②-1	0.34
		⑥	2	3	658	昭和51年		
		⑥	3	2	82	昭和51年		
		⑥	4	3	723	昭和54年		
銭函中学校	教室・管理棟	⑪	1	4	1,888	昭和54年	②-1	0.46
		⑪	2	4	1,920	昭和55年		
		⑪	3	4	512	昭和59年		