

平成21年度実施 学校耐震診断結果一覧表

耐震指数（文科省基準値）
I_s = 0.7

学校名	建物区分	棟番号	階数	床面積(m ²)	建築年	優先度 調査 結果	耐震診断結果	
長橋中学校	教室・管理棟	⑰	1	3	3,335	昭和47年	③-2	0.24
		⑰	2	3	1,375	昭和47年		
		⑰	3	1	43	昭和59年	-	
	教室棟	⑳		3	401	昭和52年	④-2	0.42
		㉑		3	283	昭和57年		
	屋内運動場		⑱	1	2	934	昭和47年	④
⑱			2	1	342	昭和59年		
桜町中学校	教室棟	①	1	4	1,626	昭和36年	②-2	0.27
	教室・管理棟	①	2	2	1,066	昭和37年	④-1	0.34
	特別教室棟	②		2	641	昭和42年	③-1	0.34