

平成22年度実施 学校耐震診断結果一覧表

耐震指数 (文科省基準値)
I_s = 0.7

学校名	建物区分	棟番号	階数	床面積(m ²)	建築年	優先度調査結果	耐震診断結果	
潮見台小学校	教室棟	9	1	3	2,264	昭和56年	③-2	0.73
花園小学校	教室棟	12	1	4	1,314	昭和52年	③-1	0.37
	教室・管理棟	12	2	4	2,946	昭和54年		
	渡り廊下	14		1	28	昭和52年	-	
	屋内運動場	13		1	728	昭和52年	④	0.88
		屋根ブレースは、地震時水平力の伝達の際に強度が不足する個所があり、改修が必要						