

平成23年度実施 学校耐震診断結果一覧表

耐震指数 (文科省基準値)  
I<sub>s</sub> = 0.7

学校名	建物区分	棟番号	階数	床面積(m <sup>2</sup> )	建築年	優先度調査結果	耐震診断結果	
高島小学校	教室・管理棟	⑩	1	3	912	昭和56年	④-1	0.85
		⑩	2	3	1,888	昭和57年		
		⑱		3	2,328	昭和58年		
桜小学校	教室棟	⑮	1	3	2,088	昭和54年 (校舎)	④-1	0.41
		⑮	2		932	昭和54年 (屋体)		
		⑰		3	1,837	昭和55年	③-2	
長橋小学校	屋内運動場	⑮		1	850	昭和54年	④	1.1
銭函中学校	屋内運動場	⑫		1	996	昭和55年	④	0.98
		屋根ブレースは、地震時水平力の伝達の際に強度が不足する個所があり、改修が必要						
	渡り廊下	⑬			19	昭和55年	④	1.78