

平成31年度実施 学校耐震診断結果一覧表

耐震指数 (文科省基準値)
 $I_s = 0.7$

学校名	建物区分	棟番号	階数	床面積 (m ²)	建築年	優先度 調査 結果	耐震診断結果 (Is値)	
塩谷小学校	校舎棟	①	1	3	1,190	昭和53年	③-2	0.26
		①	2	3	912	昭和58年		
	渡り廊下	②	1	1	15	昭和60年		
桂岡小学校	屋内運動場棟	③	1	1	57	昭和52年	④	0.63
		④	1	1	540	昭和52年		
		④	2	1	360	昭和56年		