

令和2年度実施 学校耐震診断結果一覧表

耐震指数 (文科省基準値)
 $I_s = 0.7$

学校名	建物区分	棟番号	階数	床面積 (m ²)	建築年	優先度 調査 結果	耐震診断結果 (Is値)
忍路中央 小学校	校舎棟	①	3	2,116	昭和55年	④-2	0.55
	屋内運動場棟	②	1	586	昭和55年	④	0.23
	渡り廊下	③	1	18	昭和55年		