

令和5年6月28日

入札参加希望者 各位

回 答 書

設計図書等の内容についての質問に対し、下記のとおり回答いたします。

小樽市公営企業管理者
水道局長 笹山 貴史

質 問 年 月 日	令和 5 年 6 月 23 日
-----------	-----------------

工事名 銭函浄水場外5箇所電気設備工事

質 問 事 項

①天神浄水場につきまして、令和3年度貴市ご発注工事の「天神浄水場機械設備工事」にて今回発注範囲に関わる機械設備の更新がなされていると認識しておりますが、その工事における電源供給等ケーブルは、既設ケーブルを流用されていますでしょうか。

また本工事につきましては、既設ケーブルの流用とございますので、ケーブルの新設は行わない認識でよろしいでしょうか？

②本工事における令和5年度の出来高につきまして、指定項目はございますでしょうか？

以 上

回 答

① ケーブルは再利用です。

② ありません。