

資料7 電気・機械要求性能表

	電灯 照度 (Lx)	コンセント	LAN・Wi-Fi			OA フロア	電話		時計	TV 受信 設備	放送	映像音響	呼出	監視 カメラ	給水	給湯	空調		備考
			管理者 LGWAN	管理者 有線	一般 無線		外線	内線									冷房	暖房	
体育館	メインアリーナ																		
	競技場	1200以上	適宜	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	
	ランニングコース	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
	観覧席	500以上	適宜	-	-	△	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
	放送室	500以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	○	操作	-	-	-	-	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	サブアリーナ																		
	競技場	1200以上	適宜	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	
	器具庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	多目的室																		
	多目的室	750以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	格技室																		
	格技室	750以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	キッズスペース																		
	キッズルーム	300以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	手洗い設置
	幼児用トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○	手洗い、スロップシンク設置
	トレーニング室																		
	トレーニング室	500以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	会議室(託児室)																		
	会議室(託児室)	500以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	○	-	○	配線	○	○	○	○	手洗い設置(託児室兼用のみ)
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	更衣室																		
	男子更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
	女子更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
多目的更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置	
授乳室	300以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○		
トイレ																			
男子トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	○	手洗い、スロップシンク設置	
女子トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	○	手洗い、スロップシンク設置	
バリアフリートイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	○	手洗い設置	
オールジェンダートイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	○	手洗い設置	
プール室	プール																		
	水泳用プール	1000以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	○	○	
	児童プール	750以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	
	採暖室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	監視・救護室	750以上	適宜	△	△	△	-	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	手洗い設置
	更衣室																		
	男子更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
	女子更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
	多目的更衣室	200以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	シャワー、手洗い設置
	トイレ																		
	男子トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	○	手洗い、スロップシンク設置
	女子トイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	手洗い、スロップシンク設置
	バリアフリートイレ	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	○	手洗い設置
	倉庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	機械室	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	手洗い設置
	観覧スペース	500以上	適宜	-	-	△	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
	プール専用廊下	200以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
共用部	事務受付(職員更衣室、給湯室含む)	750以上	適宜	△	△	△	○	○	○	○	-	表示	モニター	○	○	○	○	○	
	エントランスホール	300以上	適宜	-	-	△	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	
	市民交流スペース	300以上	適宜	-	-	△	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	
	ホワイエ	300以上	適宜	-	-	△	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	
	電気室・機械室・発電機室・受水槽室	150以上	適宜	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	手洗い設置
	災害備蓄庫	150以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
屋外	駐車場	10以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
	駐輪場	10以上	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※△は空配管を示す