

小樽市地域子育て支援センター「おやこの集いの場（仮称）」設計及び構築業務公募型プロポーザル 質問回答表

No	該当資料	頁	質問内容	回答
16	仕様書	1	3 - (2) - ウ内装整備 柱面に安全対策としてクッションを設置する場合、柱面のコンセントは運営上利用できるようにする必要はあるか。 部分的にコンセントを撤去、絶縁処理を行いなくすことは可能か。	原則、柱面にあるコンセントは利用できる状態が望ましい。
17	仕様書	2	4 - (1) - エ 受付について 受付には、コンセント、電話、LAN 等の電気設備は必要となるか。	受付のコンセント、電話、LAN 等の電気設備の整備は必須としない。
18	実施要領	3	9 - (1) - ③企画提案書（任意様式）について 委託業務の実施体制とは、設計及び施工体制表との認識で問題ないか。	問題ない。委託業務内容に係る役割分担が判るものであればよい。

19	仕様書	2	4 - (5) - Ⅰ 安全性に関することについて 一般社団法人日本公園施設業協会が策定する遊具の安全に関する基準（JPFA-SP-2024）を遵守することとは、遊具の安全領域や仕様について遵守するとの認識でよいか。 それとも JPFA 認定企業の製品に限るということか。	一般社団法人日本公園施設業協会が策定する遊具の安全に関する基準（JPFA-SP-2024）に示されている安全領域等を遵守するという趣旨であり、必ずしも JPFA 認定企業の製品に限定する必要はない。
----	-----	---	---	--