




凡 例

〔 既 設 〕	
〔 S 〕	既設引込開閉器盤 タイマー更新 ソーラータイマー 24時間式 電子式 停電補償付
L-1~4	既設分電盤 L-1、2、3、4
▽	既設投光器 ミニハロゲン 100V 250W
----	既設配線 幹線 分岐（L-1から電源供給分）
〔 新 設 〕	
□	アウトレットボックス
▽	投光器更新 右図参照
—	S-VCT3.5-3C 既設メッセンジャーに共架 L-2、3、4から灯具まで

▽	投光器 250Wネオハロゲンランプ（100V）
	灯体：アルミダイカスト 反射板：アルミ（梨地仕上げ） ガラス：透明強化ガラス フランジ付き

	工 事 名	運河倉庫群ライトアップ設備改修工事	平 成 1 5 年 1 0 月 日					設計図名称	平 面 図	1/1000	3 枚 の 内
									電 灯 設 備 図		2 号