低区配水池系給水栓水（色内地区）令和７年度

水質基準項目検査結果

	水質基準項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.23	0.21	0.19	0.16	0.13	0.17	0.16	0.20	0.19			
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02	0.01	0.02	0.06	0.09	0.09	0.08	0.04	0.04			
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.005			<0.005			<0.005					
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001					
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001					
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001					
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001					
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001					
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			<0.06			<0.06					
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002			0.003					
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001			0.004			0.008					
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.003			0.003					
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.005			0.011			0.018					
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.003			<0.003			0.005					
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.002			0.004			0.007					
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01			
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.041	0.034	0.034	0.011	0.032	0.018	0.015	0.038	0.021			
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	6.6	5.5	5.2	6.3	7.8	7.7	7.4	6.6	6.9			
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.2	11.5	8.2	9.6	11.9	12.8	12.5	12.9	11.7			
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	23	20	20	24	28	28	26	25	25			
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	52			66			67					
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下				0.000003	0.000003							
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下				<0.000001	<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	<0.004			<0.004			<0.004					
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/L 以下	0.39	0.32	0.35	0.36	0.56	0.71	0.64	0.60	0.47			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.19	7.27	7.36	7.10	7.14	7.14	7.20	7.26	7.09			
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
基50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			

※　<は、測定値がその濃度未満であることを表しています。