

施 工 状 況 確 認 表

補助対象者 _____

設置場所 小樽市 _____

No1

検 査 項 目	チェックポイント	チェック欄
1 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適当に保たれ、逆流のおそれはないか	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか	
	雨水や工場排水等が流入していないか	
4 ますの位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか	
5 流入環境、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	環の露出等により変形、破損のおそれはないか	
6 かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いきい場所に設置されていないか	
	浄化槽の上部に保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか	
	コンクリートスラブが打たれているか	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか	
	しっかり固定されているか	

