

全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽処理性能一覧

R8.2現在

No.	登録番号	メーカー名	OEM・共同開発	型式名	区分	処理性能(mg/L)				5人槽容量m ³
						BOD	T-N	T-P	SS	
1	144	アムズ(株)		CXP	E	20	-	-	-	3.00
2	155	(株)西原ネオ		MCB2α	●N	10	10	-	10	3.20
3	222	(株)ハウステック		KBR1	●N	10	10	-	10	2.87
4	244	(株)ハウステック		KGRN	ON	20	20	-	15	2.11
5	246	(株)クボタ		KJ	ON	20	20	-	15	2.31
6	247	積水ホームテクノ(株)	244OEM	SGCN	ON	20	20	-	15	2.11
7	249	ニッコー(株)		浄化王	ON	10	20	-	10	2.10
8	250	ニッコー(株)		浄化王χ	●N	10	10	-	10	2.94
9	257	アムズ(株)		GXF	●N	10	10	-	10	3.01
10	263	アムズ(株)		CXN2	ON	20	20	-	15	1.80
11	265	フジクリーン(株)		CEN	●N	10	10	-	10	2.83
12	268	(株)ダイキアクシス	269(共)	XC	●N	10	10	-	10	2.35
13	269	大栄産業(株)	268(共)	FDR	●N	10	10	-	10	2.35
14	270	(株)クボタ	257OEM	KXF	●N	10	10	-	10	3.01
15	275	(株)クボタ		HS II	E	20	-	-	-	3.01
16	276	ニッコー(株)		浄化王NEXT	ON	10	20	-	15	1.60
17	281	フジクリーン(株)		CA	ON	20	20	-	15	1.51
18	282	フジクリーン(株)		CENeco	●N	10	10	-	10	2.83
19	287	フジクリーン(株)		CRX II	●NP	10	10	1	10	2.83
20	288	(株)クボタ		KZ II	ON	20	20	-	15	1.41
21	289	(株)ダイキアクシス	290(共)	XF	●NP	10	10	1	10	2.35
22	290	大栄産業(株)	289(共)	FDP	●NP	10	10	1	10	2.35
23	291	(株)西原ネオ	288OEM	CNZ II	ON	20	20	-	15	1.41
24	292	アムズ(株)	288OEM	AXZ II	ON	20	20	-	15	1.41
25	293	(株)いえ・VISION	288OEM	IBZ	ON	20	20	-	15	1.41
26	294	東洋プラント(株)	288OEM	TPZ II	ON	20	20	-	15	1.41
27	295	中衛工業(株)	288OEM	CHUEI OM III	ON	20	20	-	15	1.41
28	298	フジクリーン(株)		CEND	●N	10	10	-	10	2.85
29	299	フジクリーン(株)		CENDeco	●N	10	10	-	10	2.85
30	300	(株)ハウステック		KRS	ON	20	20	-	15	1.39
31	301	ニッコー(株)		水創り王	ON	20	20	-	20	1.57
32	302	積水ホームテクノ(株)	300OEM	SGJ	ON	20	20	-	15	1.39
33	303	(株)ダイキアクシス	304(共)	XJ	ON	20	20	-	20	1.60
34	304	大栄産業(株)	303(共)	FCH II	ON	20	20	-	20	1.60
35	305	(株)西原ネオ	265OEM	NCE	●N	10	10	-	10	2.83
36	306	フジクリーン(株)		CB	ON	20	20	-	15	1.395

※ 登録番号:7桁のうち、先頭3桁(当該浄化槽の固有番号)を表示

※ 告示区分:昭和55年建設省告示第1292号(D:沈殿分離接触ばっ気、E:嫌気ろ床接触ばっ気、F:脱窒ろ床接触ばっ気、H:旧第13構造)

※ 大臣認定型区分:ON:窒素除去型浄化槽、●N:高度窒素除去型浄化槽、●NP:高度窒素及びリン除去型浄化槽

M: BOD高度処理型(膜分離活性汚泥法)

※ 処理性能:建築基準法に基づく性能評価等による数値