高区配水池系給水栓水（梅ヶ枝地区）令和８年度

水質基準項目検査結果

	水質基準項目	基準値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
基1	一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0						
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005			<0.00005								
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.35	0.24	0.23	0.24	0.23	0.19						
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0002			<0.0002								
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.005			<0.005								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001			<0.0001								
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001			<0.0001								
基20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下	<0.000005			<0.000005								
基21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.0001			<0.0001								
基22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.06			<0.06								
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002			<0.002								
基24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001			0.005								
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.003			<0.003								
基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002			0.001								
基27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.006			0.009								
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.003			0.004								
基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.003			0.003								
基31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001			<0.001								
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.008			<0.008								
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01						
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						
基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	6.2	4.4	4.8	5.5	5.8	5.5						
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.6	7.9	5.7	8.2	7.5	6.2						
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	26	21	16	22	20	18						
基41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	63			57								
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	<0.02			<0.02								
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下				<0.000001	<0.000001							
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下				<0.000001	<0.000001							
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	<0.004			<0.004								
基46	フェノール類	0.005 mg/L 以下	<0.0005			<0.0005								
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.47	<0.30	<0.30	0.46	0.32	0.33						
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.48	7.29	7.03	7.21	7.12	7.09						
基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
基51	色度	5 度 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

※　<は、測定値がその濃度未満であることを表しています。
※　PFOS及びPFOAはペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の略です。